Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

LANEUVILLEROY-MONTIERS

Beauvais, le 16 octobre 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONTIERS
11 Rue de l'Abbaye

60190 MONTIERS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00163463**	
Unité de gestion		0246	LANEUVILLEROY-MONTIERS
Installation	UDI	001267	LANEUVILLEROY-MONTIERS
Point de surveillance	S	0000001800	CENTRE-VILLAGE
Localisation exacte	SALLE POLYVALENTE, 4 RUE DES TOURNETTES		

Prélevé le : jeudi 20 août 2026 à 11h52
par : L02
Type visite : AA
Commune : MONTIERS

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	25 °C				25,00
Température de mesure du pH	25 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	705 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,31 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,35 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : NITR Code SISE de l'analyse : 00163603 Référence laboratoire : H_CS26.8603.1

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Nitrates/50 + Nitrites/3	<1,027 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	**51,2** mg/L		**50,00**		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
e-mail : ars-hdf-sse60@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00163463)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre nitrates. Il est demandé de remédier à la situation de non-conformité constatée. En attendant, cette eau est déconseillée aux populations sensibles (femmes enceintes, nourrissons) pour des usages alimentaires.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires du département

santé environnementale de l'Oise

Alexis CARRERE